

消費電力量の算出基準

外気温度：東京をモデルとしています。

設定温度：冷房時 27℃／暖房時 20℃

期間：冷房期間（5月23日～10月4日）

暖房期間（11月8日～4月16日）

時間：6：00～24：00の18時間

住宅：JIS C9612による平均的な木造住宅(南向)

部屋の広さ：機種に見合った部屋の広さ

参照先：「日本冷凍空調工業会」

https://www.jraia.or.jp/product/home_aircon/e_saving_energy.html